



1. Всички тръби от системите за Радиатори и Вентилаторни конвектори са Steel Press
2. Тръбите в чилърната система са стоманени на заварка и с фланцови съединения към арматурата
3. Всички радиатори са тип 33 със съответните височина и дължина съгласно обозначенията

ПЕЧАТИ НА СЪГЛАСУВАЛИ ИНСТИТУЦИИ

ОБЕКТ: КОНЦЕРТНА ЗАЛА „ДОБРИЧ“– ОСНОВЕН  
РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ В УПИ I, КВ.45, НА ЦГЧ  
ГР.ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. СТ. МАРИНОВ
НАЧЕРТАЛ:	ИНЖ. СТ. МАРИНОВ
ЧАСТОВК:	
ФАЗАРП:	
ДАТА: 03/2020	
МАЩАБ: 1:50	
ЛИСТ: 02	
ВС. ЛИСТИ: 10	

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА ±0.00

РАЗМЕР: CUSTOM (594.00 X 1189.00 MM)	HIDDEN	
СЫГЛАСОВАНИЕ:		
АРХИТЕКТУРА:	АРХ. Б. ТАШЕВА – ИВАНОВА	
КОНСТРУКЦИИ:	ИНЖ. С. СТАНЕВ	
ЭЛЕКТИНСТАЛЛАЦИИ:	ИНЖ. И. ВЪРБЕВА	
ВУК ИНСТАЛЛАЦИИ:	ИНЖ. П. МАРИНОВ	
ЕЕ:	ИНЖ. М. РАЙКОВА	
ПЕ:	ИНЖ. И. БАЧЕВ	
ПБЗ И ПУО:	ИНЖ. З. ПЛЕСЕВА	
ГЕОДЕЗИЯ:	ИНЖ. ----	