



№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Крыль капелен вентилатор 500м³/ч, 200Pa, тип RKA 200L, Net=1130W, U=220V, I=0.57A, G=4.4kg
2	Регулатори скорост скулупет тип DVS 125
3	Трансферна решетка тип DDR 600/100
4	НМР тип BLR 250
5	Крыль капелен вентилатор 600м³/ч, 200Pa, тип RKA 315, Net=1550W, U=220V, I=0.57A, G=5.4kg
6	Трансферна решетка тип DDR 300/100
7	НМР тип BLR 315
8	Крыль капелен вентилатор 500м³/ч, 200Pa, тип RKA 200L, Net=1130W, U=220V, I=0.57A, G=4.4kg
9	Трансферна решетка тип DDR 600/100
10	Компактна камера VVS400-L-FERVCHV/S400-R-FRV, сд. Lpr=36000m³/h, Lcom=36000m³/h, I=400W, Net=37.6kW, U=400V/380V, G=394kg, мн. CDK, Qmax=249 kW, защита от водопроводна артезианска вода 7112°C, лято и 4540°C, приток и изток, COT=+100.0kW, температурен 60/40°C - зиме
11	Доставка и монтаж затворен разширителен съд 301
12	НМР 1200/1200 с ел. задвижка
13	Числор LSCW8224RM-Sub-M22, с максимална мощност Qm=249kW, Qmax=275kW, Net=34.6kW, 400V, 60Hz, I=0.67A, G=225.0kg, 225-235
14	Буфер 1000 л.
15	Доставка и монтаж циркуляционна помпа Grundfos TP 80-1100 A-F-A-BQDE-H3 (P1) с дебит 13.20 l/s, напор 85.4 kPa, 2.2 kW, 0.3 A, 380-415 V
16	Доставка и монтаж циркуляционна помпа Grundfos TP 80-100 A-F-A-BQDE-H3 (P2) с дебит 13.20 l/s, напор 77.8 kPa, 1.5 kW, 0.3 A, 380-415 V
17	Доставка и монтаж циркуляционна помпа Grundfos MAGNA3 25-120 (P3), (P4) и (P5) с дебит 1.65 l/s, напор 66.1 kPa, 0.185 kW, 1.56 A, 230 V
18	Доставка и монтаж циркуляционна помпа Grundfos MAGNA3 40-150 F (P6) с дебит 2.35 l/s, напор 110.9 kPa, 0.608 kW, 2.78 A, 230 V
19	Доставка и монтаж циркуляционна помпа Grundfos MAGNA3 32-100 (P7) с дебит 0.85 l/s, напор 95.3 kPa, 0.17 kW, 1.47 A, 230 V
20	Доставка и монтаж циркуляционна помпа Grundfos MAGNA3 25-100 (P8) с дебит 0.85 l/s, напор 95.3 kPa, 0.17 kW, 1.47 A, 230 V
21	Доставка и монтаж циркуляционна помпа Grundfos MAGNA1 40-150 F (P9) с дебит 1.0 l/s, напор 134.1 kPa, 0.615 kW, 2.71 A, 230 V
22	Доставка и монтаж циркуляционна помпа Grundfos MAGNA1 40-180 F (P10) с дебит 1.0 l/s, напор 151.7 kPa, 0.615 kW, 2.71 A, 230 V
23	Доставка и монтаж циркуляционна помпа Grundfos MAGNA1 40-180 F (P11) с дебит 0.85 l/s, напор 129 kPa, 0.615 kW, 2.71 A, 230 V
24	Доставка и монтаж затворен разширителен съд 1001
25	Сферичен/цилиндричен контролор със 7 лампи
26	Осв. контролорен вентилатор PLATE-M ATEX 254 T Small, 0.09 kW, 0.33 A, 230 V
27	Компактен сплит система на база марка DAKIN, модел DKA08M1-F77M2S, Qm=1.32, 8.4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
28	Външен контролорен вентилатор DN50, включително контролорен
29	Външен контролорен вентилатор DN50, включително контролорен
30	Сферичен контролорен вентилатор DN50
31	У-фитинг DN50, включително контролорен
32	У-фитинг DN50, включително контролорен
33	У-фитинг DN50, включително контролорен
34	Външен контролорен вентилатор DN50, включително контролорен
35	Външен контролорен вентилатор DN50, включително контролорен
36	Външен контролорен вентилатор DN50, включително контролорен
37	Вентилаторен контролор за открит подава контролорен марка Babiana, модел CRG30, Qm=6000, 0.6 kW, Net=130W, максимална с. с. приток и изток 127°C, ел. задвижка и 2 бр. контролорен вентилатор
38	Външен контролорен вентилатор DN150, включително контролорен
39	У-фитинг DN150, включително контролорен
40	Външен контролорен вентилатор DN150, включително контролорен

Забележки:

- Всички тръби от системите за Радиатори и Вентилаторни контурови са Steel Press
- Тръбите в чилърната система са стоманени на заварка и с фланцови съединения към арматурата
- Всички радиатори са тип 33 със съответните височина и дължина съгласно обозначенията

ПЕЧАТИ НА СЪГЛАСУВАЛИ ИНСТИТУЦИИ	
ОБЕКТ: КОНЦЕРТНА ЗАЛА "ДОБРИЧ" - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ В УПИ I, КВ.45, НА ЦГЧ ГР.ДОБРИЧ	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ.СТ.МАРИНОВ
НАЧЕРТАЛ:	ИНЖ.СТ.МАРИНОВ
ЧАСТОВК:	
ФАЗАРП:	
ДАТА 03/2020	
МАЩАБ 1:50	
ЛИСТ 04	
ВС ЛИСТОВЕ 10	
ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +6.19	
РАЗМЕР: CUSTOM (594.00 X 1189.00 MM)	HIDDEN
СЪГЛАСУВАЛИ:	
АРХИТЕКТУРА:	АРХ. Б.ТАШЕВА-ИВАНОВА
КОНСТРУКЦИИ:	ИНЖ.С.СТАНЕВ
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ:	ИНЖ.И.ВЪРБЕВА
ВЪК.ИНСТАЛАЦИИ:	ИНЖ.П.МАРИНОВ
ЕЕ:	ИНЖ.М.РАЙКОВА
ПДБ:	ИНЖ.И.БАЧЕВ
ПБЗ и ПБСО:	ИНЖ.З.ПЛЕШЕВА
ТЕОДЕЗИЯ:	ИНЖ.---